



LEGENDA

	PULSANTE DI SGANCIO ENTRO CASSETTA DA ESTERNO CON VETRO FRANGIBILE
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO DI EMERGENZA SE AUTONOMIA 1,5H FLUSSO 250 LM A SOFFITTO TIPO BEGHELLI PRATICA 250LM 90°/3H IP65 SEAT O EQUIVALENTE
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO DI EMERGENZA SE AUTONOMIA 1,5H FLUSSO 500 LM A SOFFITTO TIPO BEGHELLI PRATICA 500LM 90°/3H IP65 SEAT O EQUIVALENTE
	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE AUTONOMO DI EMERGENZA SE AUTONOMIA 1,5H FLUSSO 1850 LM A SOFFITTO TIPO BEGHELLI F65 LED LI-FE AT AR SE O EQUIVALENTE
	IDRANTE A CASSETTA PARETE UNI45 COMPLETO DI MANICHETTA DA 25m E LANCIA A DOPPIO EFFETTO UGELLO Ø12mm K=75
	ATTACCO AUTOPOMPA VVF UNI 70
	TUBAZIONE PEAD NUOVA INTERRATA > 0,8 m PN16 SDR 11 - UNI EN 12201 SALDATA TESTA A TESTA (UNI 10520)
	TUBAZIONE IN ACCIAIO A VISTA ESISTENTE
	TUBAZIONE STAFFATA A VISTA NUOVA TUBI DI ACCIAIO SERIE MEDIA FILETTABILE - UNI EN 10255
	RACCORDO DI TRANSIZIONE PEAD A SALDARE - ACCIAIO RIVESTITO IN PE FILETTATO
	VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE IN PE PN16 SDR 11 SALDATA TESTA A TESTA (UNI 10520)
	CAMBIO QUOTA TUBAZIONE

COMMITTENTE:



COMUNE DI
QUARRATA

OPERA:

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO VIGENTE DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DELLE SCUOLE MEDIE CENTRALI E SUCCURSALI FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DEL CPI SCUOLA MEDIA CENTRALE CUP C86B2000013005

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA: ING. LORENZO BRUNETTI

RUP: ARCH. FRANCESCO TRONCI

Data: AGOSTO 2021

Codice: 21-63-2

Scala: 1:100

Tavola: **AI12**

Titolo:

PIANTA PIANO PRIMO
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
E ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA