


PARTICOLARE PIANTA LOCALE TECNICO
scala 1:20



SEZIONE A - A
scala 1:20



LEGENDA

- BPACS Bollitore produzione acqua calda sanitaria - capacità 1500 litri -
- AAF Accumulo acqua fredda - 2000 litri/autoclave -
- CA/PA Caldaia murale per produzione acqua calda sanitaria marca IMMERGAS - art. VICTRIX MAIOR 35 TT PLUS o similare - P. Termica nominale max 34,8 kW - alimentazione metano -
- CA/R Caldaia murale a condensazione per riscaldamento ambienti marca IMMERGAS art. VICTRIX 28 TT PLUS o similare - P. Termica max nominale 28,0 kW - alimentata a metano
- QES1 Quadro elettrico - ESISTENTE - illuminazione campo di gioco
- QES2 Quadro elettrico illuminazione campo allenamento (di previsione)
- QG Quadro elettrico generale
- P.D.C. Pompa di calore aria/acqua marca AERMEC art. ANK 085 o similare
- B.I. Batteria riscaldamento
- S.C.I. Scambiatore a correnti incrociate
- CDDX Collettore docce DX
- 61 Collettore principale distribuzione acqua calda
- 81 Collettore principale ricircolo
- 91 Collettore principale acqua fredda

STUDIO MAIANI STUDIO TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA Dott. Ing. Claudio Maiani 0043 316 PISTOIA N° 307		IL TECNICO:	
Via Europa 176/1 - 51039 QUARRATA (PT) Tel e Fax 0573/739076 studio.maiani@gmail.com - studio.maiani@pec.it C.F. 019405292311095 - P.IVA 00414720474		DATA:	
PARTICOLARI LOCALE TECNICO			
COMMITTENTE: "COMUNE DI QUARRATA" - CAMPO SPORTIVO C. CARAMELLI			
UBICAZIONE: Via IV Novembre - Loc. Vignole - QUARRATA (PT)			
OGGETTO: DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE PARTICOLARE PIANTE PIANO TERRA SEZIONE A - A		TAV. N° R2	AGG. 30/09/2020
SCALA: 1:20			