LEGENDA DELLA SIMBOLOGIA UTILIZZATA	
Q.G.	Quadri elettrici
Q.Fmt	Quadri elettrici
	Tubazione (Simb. generale)
	Scatola di derivazione
	Interruttore unipolare
	Interruttore unipolare luminoso
	Scaldabagno
	Deviatore civile
	Pulsante NA
	Pulsante a tirante
	Presa a spina (Civile)
	Presa a spina con Sezionat. e Fusibile
	Presa interbloccata CEE o batteria di
	Presa telefonica
	Presa TV
	Presa dati RJ45 cat. 6e Gigabit
	Punto luce Simbolo generale
	Punto luce a parete
	Punto luce da esterno
	Plafoniera di emergenza autoalimentata
	Plafoniera con lampada a led
	Plafoniere o proiettori a soffitto o ricalati.
A	Aspirazione
M	Motore
	Sensore rivelazione fughe gas a soffitto
	Pozzetto di terra con dispersore
	Segnalazione ottica e acustica
	Pulsante di reset



COMMITTENTE: | SISTEMA TT | CARPENTERIA: RESINA | GRADO DI PROTEZIONE: IP40 | QUADRO GENERALE | = Q2 MOD. | PAGINA 1 di 2



	Riferimento														
	Denominazione	GENERALE	GENERALE ILLUMINAZIONE	ILLUMINAZIONE SALA	ILLUMINAZIONE CUCINA	ILLUMINAZIONE CUCINA	ILLUMINAZIONE EMERGENZA	PRESE DI SERVIZIO SALA	PRESE CASSA	PRESE BANCO BAR	PRESE CEE 1 CUCINA	PRESE CEE 2 CUCINA	PRESE CEE 3 CUCINA	----
UTENZA	Potenza nominale (Kw)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	Corrente impiego Ib (A)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
APPARECCHI	Interruttore/Apparecchio	4x63	4x32	2x10	2x10	2x10	2x10	2x16	2x16	4x16	4x16	4x16	4x16	----
	Fusibile compo. cat. Ia (A)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	Taratura (A)	----	32	10	10	10	10	16	16	16	16	16	16	----
	Caratteristiche interruttore	Magnetotermico	Curva C	Curva C	Curva C	Curva C	Curva C	Curva C	Curva C	Curva C	Curva C	Curva C	Curva C	----
	Potere di interruzione (kA)	----	6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	6	6	6	6	----
	Protezione diff. Idn (A), (s)	----	0,03	----	----	----	----	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	----
	Tipo o sigla	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	----
CAVI	Lunghezza (m)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	Formazione (n x mmq)	----	----	3(1x1.5)	3(1x1.5)	3(1x1.5)	3(1x1.5)	3(1x2.5)	3(1x2.5)	5(1x2.5)	5(1x2.5)	5(1x2.5)	5(1x2.5)	----
	Tipo	----	FS17	FS17	FS17	----	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17	----	----	----
	Iz (A)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Note		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

COMMITTENTE: | SISTEMA TT | CARPENTERIA: RESINA | GRADO DI PROTEZIONE: IP40 | QUADRO GENERALE | PAGINA 2 di 2



	Riferimento														
	Denominazione	----	PRESE DI SERVIZIO CUCINA	CAPPA	ELETTROVALV. GAS ESTERNA E SENSORE GAS	PRESE BAGNI E ASPIRAZIONE	ILLUMINAZIONE E EMERGENZA DIREZIONE	PRESE DIREZIONE	----	----	----	----	CHIAMATE BAGNI	----
UTENZA	Potenza nominale (Kw)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	Corrente impiego Ib (A)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
APPARECCHI	Interruttore/Apparecchio	----	2x16	2x10	2x10	2x16	2x10	2x16	----	----	----	----	2x10	----
	Fusibile compo. cat. Ia (A)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	Taratura (A)	----	16	10	10	16	10	16	----	----	----	----	10	----
	Caratteristiche interruttore	----	Curva C	Curva C	Curva C	Curva C	Curva C	Curva C	----	----	----	----	Curva C	----
	Potere di interruzione (kA)	----	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	----	----	----	----	4,5	----
	Protezione diff. Idn (A), (s)	----	0,03	----	0,03	0,03	0,03	0,03	----	----	----	----	0,03	----
	Tipo o sigla	----	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	MODULARE	----	----	----	----	MODULARE	----
CAVI	Lunghezza (m)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	Formazione (n x mmq)	----	3(1x2.5)	3(1x1.5)	3(1x1.5)	3(1x2.5)	3(1x1.5)	3(1x2.5)	----	----	----	----	3(1x1.5)	----
	Tipo	----	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17	----	----	----	----	FS17	----
	Iz (A)	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
Note		----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Studio Tecnico **Arch. Luca Vergari**

Via F. Brunelleschi n. 62, 51039 Quarrata (PT), tel e fax 0573.72353
e-mail vergari@tiscali.it

Provincia di Pistoia
Comune di Quarrata
Via Vecchia Fiorentina II Tronco n.25

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATO E PORTICATO A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO "L. BENNATI"

UBICAZIONE : Via Vecchia Fiorentina II Tronco n.25 - Loc. Santallemura - Comune di Quarrata (PT)

COMMITTENTE: Comune di Quarrata

Tavola	IMPIANTO ELETTRICO	Scala
10		1:100

Progettista *Arch. LUCA VERGARI*