




SEZIONE 1 - 1 (rapp. 1:50)




SEZIONE 2 - 2 (rapp. 1:50)




SEZIONE 3 - 3 (rapp. 1:50)




SEZIONE 4 - 4 (rapp. 1:50)



PIANTA ORIENTATIVA - PLATEA DI FONDAZIONE




SAGOME FERRI



DIAMETRO PIEGATURE d_{Br} :


\varnothing Barra ≤ 12 mm.	$d_{Br} = 4 \varnothing$
12 mm. $\leq \varnothing$ Barra ≤ 16 mm.	$d_{Br} = 5 \varnothing$
16 mm. $< \varnothing$ Barra ≤ 25 mm.	$d_{Br} = 8 \varnothing$
25 mm. $< \varnothing$ Barra ≤ 40 mm.	$d_{Br} = 10 \varnothing$

PARTICOLARE "A" (rapp. 1:25)




N.B.: Se in corrispondenza di eventuali nuove forometrie risulta necessario interrompere le armature, ripristinare l'area di ferro eliminata con barre aggiuntive sui bordi e inserire armature di chiusura laterali (vedi particolare "A")

PARTICOLARE "B" (rapp. 1:10)



N.B.: In corrispondenza delle forometrie impiantistiche come da tipologia rappresentata procedere secondo le indicazioni riportate nel particolare "B".

PARTICOLARE COPRIFERRO - PLATEA H = 25 cm - (rapp.1:10)



DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE - PLATEA H = 25 cm.

- 1) - Posizionare i cavetti secondo le indicazioni delle tavole impiantistiche e le disposizioni della D.L.;
- 2) - Posizionare i distanziatori inferiori $h = 3$ cm.;
- 3) - Montare l'armatura a punzonamento in corrispondenza delle pareti come da grafici esecutivi;
- 4) - Disporre le armature inferiori secondo la direzione "X";
- 5) - Disporre le armature inferiori secondo la direzione "Y";
- 6) - Disporre i cavallotti distanziatori (n° 1e12/mq)
- 7) - Disporre le armature superiori secondo la direzione "Y";
- 8) - Disporre le armature superiori secondo la direzione "X".

N.B. : Se non diversamente specificato in sezione, nei tratti di platea in cui non è stata rappresentata l'armatura in pianta predisporre le armature correnti limitrofe.

DATA		REVISIONE	
PROGETTO STRUTTURALE		STUDIO INGEGNERI MANNELLI ASSOCIATI	
		Consulenza Tecnica e Servizi di Ingegneria Via Montalbano 418/E int. 1 - 51039 Quarrata (PT) Tel. 0573/737095 - Fax. 0573/779329 E-mail : info@mannelingegneria.it Sito Web : www.mannelingegneria.it	
OGGETTO		PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI E ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO C. CARAMELLI DI VIGNOLE	
COMUNE		Quarrata - Loc. Vignole	
COMMITTENTE		TAVOLA	SCALA
Comune di Quarrata Via Vittorio Veneto, 2 51039 - Quarrata		S04	1:50
		DATA	Agosto 2020
ARMATURA PLATEA DI FONDAZIONE			
MATERIALI	FONDAZIONE	ELEVAZIONE	
Calcestruzzo			
Acciaio			
Reti elettrosaldate			
IL PROGETTISTA delle STRUTTURE	IL DIRETTORE DEI LAVORI	L'IMPRESA COSTRUTTRICE	