



PARTICOLARE PIANTA LOCALE TECNICO
scala 1:20



LEGENDA

- BPACS Bollitore produzione acqua calda sanitaria - capacità 1500 litri -
AAF Accumulo acqua fredda - 2000 litri/autodive -
Caldaia murale per produzione acqua calda sanitaria marca IMMERGAS - art. VICTRIX
MAIOR 35 TT PLUS o similare - P. Termica nominale max 34,8 kW - alimentazione metano -
Caldaia murale a condensazione per riscaldamento ambienti marca IMMERGAS
art. VICTRIX 26 TT PLUS o similare - P. Termica max nominale 26,0 kW - alimentata a metano
Quadro elettrico - ESISTENTE - illuminazione campo di gioco
Quadro elettrico illuminazione campo allenamento (di previsione)
Quadro elettrico generale
Pompa di calore aria/acqua marca AERMEC art. ANK 085 o similare
Batteria riscaldamento
S.C.I. Scambiatore a correnti incrociate
CDDX Collettore docce DX
61 Collettore principale distribuzione acqua calda
81 Collettore principale ridicrolo
91 Collettore principale acqua fredda

SEZIONE A - A
scala 1:20



STUDIO MAIANI STUDIO TECNICO INGEGNERIA IMPIANTISTICA Dott. Ing. Claudio Maiani 0047 395 00000 40000 Via Europa 174/1 - 51039 QUARRATA (PT) Tel e Fax 0573/759076 cell 0573/759076 C.F. 01405250540005 - P.IVA 08447020540		IL TECNICO: DATA:
PARTICOLARI LOCALE TECNICO		
COMMITTENTE: "COMUNE DI QUARRATA" - CAMPO SPORTIVO C. CARAMELLI		
UBICAZIONE: Via IV Novembre - Loc. Vignole - QUARRATA (PT)		
OGGETTO: DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE PARTICOLARE PIANTA PIANO TERRA SEZIONE A - A	TAV. N° AGG. 30/09/2020	
R2		
SCALA: 1:20		