| NUMERO DI RIFERIM. APPARECCHIATURA/PROGETTO | | 01 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME PROGETTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |




| IMPIANTO A MONTE<br>Quadro elettrico<br>QGIP (ESISTENTE) |
|---|
| VALORE DI I.cto PRESUNTA SUL QUADRO (KA) |
| TENSIONE 400 (V)<br>FREQUENZA 50 (Hz)<br>SIST. DI NEUTRO TT |
| DENOMINAZIONE DEL QUADRO<br>Quadro elettrico<br>QEGSI |
| IP 65 QUADRO TIPO ANS |

| NORME DI RIFERIMENTO | |
|---|---|
| INT. SCATOLATI | CEI EN 60947-2 |
| INT. MODULARI | CEI EN 60947-2<br>CEI EN 60898 |
| CARPENTERIA | CEI EN 60439-1 |

| DIMENSIONAMENTO BARRE |
|---|
| In= (A) Icc= (Ka) |

NUMERAZIONE CIRCUITO

| DESCRIZIONE DEL CIRCUITO | | Dal quadro generale QGIP | Generale quadro elettrico QEGSI | | Illuminazione ambiente | Illuminazione di emergenza | Asciugamani n.1 | Asciugamani n.2 | Ventilconvettore | Scaldacqua | Aspiratori | Al quadro elettrico "QECSWC" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERRRUTTORE | TIPO | | | | | | | | | | | |
| | P.D.I. (KA) | | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | N. POLI x In (A) | | 4x32 | | 2x10 | 2x6 | 2x16 | 2x16 | 2x16 | 2x16 | 2x10 | 2x10 |
| | CURVA / SGANCIAT. | | | | C | C | C | C | C | C | C | C |
| | SOGLIA Irth (A) | | | | | | | | | | | |
| | SOGLIA Irm (A) | | | | | | | | | | | |
| DIFFERENZIALE | SOGLIA Id (A) | | | | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| | RITARDO (ms) | | | | Istantaneo | Istantaneo | Istantaneo | Istantaneo | Istantaneo | Istantaneo | Istantaneo | Istantaneo |
| | CLASSE | | | | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC | AC |
| CONTATTORE O RELE' PASSO-PASSO | TIPO TENSIONE BOBINA (V) | | | | | | | | | | | |
| | N. POLI x In (A) | | | | | | | | | | | |
| TERMICO | TIPO SOGLIA Irth (A) | | | | | | | | | | | |
| FUSIBILE | N. POLI x In (A) | | | | | | | | | | | |
| ALTRE APPARECCHIATURE | TIPO | | | | | | | | | | | |
| CONDUTTORE | TIPO | FG7(O)R | | | FG7(O)R | FG7(O)R | FG7(O)R | FG7(O)R | FG7(O)R | FG7(O)R | FG7(O)R | FG7(O)R |
| | FORMAZIONE E SEZIONE ($mm^2$) | (5G10) | | | (3G2,5) | (3G2,5) | (3G2,5) | (3G2,5) | (3G2,5) | (3G2,5) | (3G2,5) | (3G2,5) |
| LINEA | LUNGHEZZA (m) POSA | | | | | | | | | | | |
| | Ib (A) Iz (A) | | | | | | | | | | | |
| | Un (V) Pn (KW) | 400 | | | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | Icc. min. FINE LINEA (KA) Dv% | | | | | | | | | | | |
| AUSILIARI ELETTRICI | | | | | | | | | | | | |
| NOTE | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Servizio Tecnico LL.PP.<br>Per. Ind. Giovanni Malentacchi | CLIENTE : *Comune di Quarrata (PT)*<br>IMPIANTO : | DATA<br>Disegnatore : |
| | | PAG. 1 DI 1 Ed. 1<br>File: QuadroQEGSI |
| | | TAVOLA<br>P-CAD |